




Die Firma

KANAL - CONTROL

Franz Gram
Sonnenberg 39
3150 Wilhelmsburg

[<< zurück](#)

[Drucken](#)

hat gemäß ÖNORM B2503: Ausgabe 01.08.2012, Punkt 6.2.1.2 Vergleichs- und Eignungsprüfung (in Verbindung mit der ÖNORM EN 1610: 1998-07) für die folgenden Prüfbereiche die Vergleichs- und Eignungsprüfung bei der akkreditierten Prüfstelle  EGGER positiv abgeschlossen.

Wir behalten uns Irrtümer jeglicher Art vor. Im Zusammenhang mit der Vergleichs- und Eignungsprüfung ist nur der original Prüfbericht rechtsverbindlich!

Vergleichs und Eignungsprüfung

Prüfausrüstung: Messtation 1

gültig bis: 2018-09-12

Prüfbereiche

Infiltrationsprüfungen

Prüfungen mit Luft (Klasse LE und LF) bis DN 2800 Kreisprofil

Prüfungen mit Luft (Klasse LE und LF) bis DN 2800 Sonderprofil

Prüfungen mit Wasser (Klasse WE und WF) bis DN 2800 Kreisprofil

Prüfungen mit Wasser (Klasse WE und WF) bis DN 2800 Sonderprofil

Schacht und Behälterprüfungen

EN 805 / EN 1671

Prüfausrüstung

Meßgeräte-Type: UPTS-2 Ser. Nr.: 3128

Externer Sensor-Type: W 110-3 Ser. Nr.: 3725

Externer Sensor-Type: W 1600-2 Ser. Nr.: 1912 (EN805)

Externer Sensor-Type: UDMT Ser. Nr.: 0021 (EN805)

Meßgeräte-Type: Kontrollmanometer Ser. Nr.: 013723362 (EN805)

sonstiges: Messbecher, Maßbänder

Sicherheitseinrichtung

Gaswarngerät: Neotronics, Ser. Nr.: 2302B10006BG

Bergeausrüstung: Miller MN10, Ser. Nr.: 315732